

Service émetteur : Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Pôle Santé-environnement

Date : Saint Brieuc, le 22 novembre 2019

GP3A - EX COM. COM. PAIMPOL-GOELO

(0062)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mercredi 16 octobre 2019 à 10h11
Installation	UDI	000413	COMMUNAUTE DE COM. PAIMPOL-GOELO	par :	LABOCEA - ADRIEN PITART
Point de surveillance	S	0000000734T	BOURG	Type visite :	D1
Localisation exacte	(MAIRIE)			Motif :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL
Désinfection	Flambage				

Mesures in situ :

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualitatif				
Couleur (qualitatif)	0 qualitatif				
Odeur (qualitatif)	0 qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0 qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,2 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	0,11 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,11 mg(Cl ₂)/L				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme C. PRODHOMME)

Type d'analyse : D1 (Code SISE : 00203162)

Dossier : 19-035705-001

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,15 NFU				2,00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de mesure du pH	16,3 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO ₃)/L				
Hydrogénocarbonates	106,0 mg/L				
pH	8,2 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique	0,0 °f				
Titre alcalimétrique complet	8,7 °f				
Titre hydrotimétrique	12,8 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	17,0 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	459 µS/cm			200,00	1100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	24,0 µg/L				200,00

Limites de qualité (1) **Références de qualité (2)**
inférieure supérieure inférieure supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORESAmmonium (en NH₄)**Résultats**

<0,04 mg/L

Nitrates/50 + Nitrites/3

0,41 mg/L

Nitrates (en NO₃)

20 mg/L

Nitrites (en NO₂)

<0,02 mg/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

0 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

0 n/(100mL)

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

0 n/(100mL)

Coliformes thermotolerants/100ml-MS

0 n/(100mL)

Entérocoques /100ml-MS

0 n/(100mL)

Escherichia coli /100ml - MF

0 n/(100mL)

0,10

1,00

50,00

0,50

0

0

0

0

0

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

□

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00205271)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les valeurs de chlore mesurées lors de ce contrôle sont faibles (objectif souhaitable : 0,1 mg/l de chlore libre en tout point de la distribution).

Pour le DGARS, et par délégation
 l'Ingénieur du Génie Sanitaire

signé

Carole CHERUEL